



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

All' Ing.

Oggetto: Chiarimenti in merito a refuso nel D.M. 65 del 7 marzo 2017, "SismaBonus".

Con riferimento alla nota trasmessa dalla S.V. via PEC e acquisita al protocollo di questo ufficio al n.3725 del 09.04.2018, in merito ad un possibile refuso nella Tabella 6 dell'Allegato A al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 65 del 7 marzo 2017, si rappresenta che, a parere di questo ufficio, possa confermarsi la presenza del refuso segnalato dalla S.V.,

Pertanto, alla prima riga della Tabella Tabella 6 di pagina 10, relativamente alla tipologia strutturale "mattoni o pietra lavorata", a seguito di interventi di rafforzamento locale, il passaggio di classe di vulnerabilità sarebbe da considerarsi da V5 a V4, coerentemente con le indicazioni della Scala Macrosismica Europea (EMS-98) rappresentate in Figura 2 a pag 5.

Cogliamo l'occasione per segnalare anche che in tutta la Tabella 6 i riferimenti alla nota (10) sono da intendersi riferiti invece alla nota (9).

Si ringrazia, infine, per la cortese e costruttiva segnalazione.

Il Coordinatore del Servizio Tecnico Centrale

Dott. Ing. Emanuele RENZI

EMANUELE RENZI
11 mag 2018 15:00